K water 한국수자원공사 Korea Water Resources Corporation	검사성적서	성적서번호	
		18-104819외 1건	
		페 이 지	1/1
우.61949 광주광역시 서구 상무중앙로 78번길 4 / 전화 (062) 370-1281 / 전송 (062) 370-1232 수질검사센터장 김정희 수질검사센터 김유선 담당 김세경		먹는물	

1. 검체 내용

제 목	[함평] 12월 (일반) 수도꼭지 수질검사				
의 뢰 자	박현진	접수번호	18-104819외 1건	검사의뢰분야	공급과정(법정)
접수일자	2018-12-05	의뢰근거			

2. 검체 세부내용

순번	접수번호	검체명	정수장/댐명	채수장소	채수장소주소
1	18-104819	수도꼭지(월간)(일반)	함평정수장	나상주	57154 전라남도 함평군 함평읍 서부길 27
2	18-104820	수도꼭지(월간)(일반)	함평정수장	월야농업협동조합	57124 전라남도 함평군 월야면 일재로 1580-7

3. 검사결과

순번	시험항목	단위	접수번호	18-104819	18-104820		
			채수장소	함평정수장	함평정수장		
			부가정보	함평읍-일반	월야-일반		
			채수일자	2018-12-05	2018-12-05		
			판 정	-	-		
1	일반세균	CFU/mL	100CFU 이하	0	0	-	-
2	총대장균군	/100 mL	불검출	불검출	불검출	-	-
3	대장균	/100 mL	불검출	불검출	불검출	-	-
4	잔류염소	mg/L	4.0 이하	0.60	0.51	-	-

2018년 12월 27일

영 섬본부장

K water 한국수자원공사 Korea Water Resources Corporation	검사성적서	성적서번호	
		18-104821외 3건	
		페 이 지	1/2
우.61949 광주광역시 서구 상무중앙로 78번길 4 / 전화 (062) 370-1281 / 전송 (062) 370-1232 수질검사센터장 김정희 수질검사센터 김유선 담당 김세경		먹는물	

1. 검체 내용

제 목	[함평] 12월 (노후관) 수도꼭지 수질검사				
의 뢰 자	박현진	접수번호	18-104821외 3건	검사의뢰분야	공급과정(법정)
접수일자	2018-12-05	의뢰근거			

2. 검체 세부내용

순번	접수번호	검체명	정수장/댐명	채수장소	채수장소주소
1	18-104821	수도꼭지(월간)(노후)	함평정수장	함평내교 주공관리소	57155 전라남도 함평군 함평읍 교광길 13-8(함평내교 주공아파트)
2	18-104822	수도꼭지(월간)(노후)	함평정수장	이계석(천지나비회관)	사거리 621-9
3	18-104823	수도꼭지(월간)(노후)	함평정수장	강성호	엄다리 752
4	18-104824	수도꼭지(월간)(노후)	함평정수장	나산농협	57129 전라남도 함평군 나산면 함장로 2400 나산농협

3. 검사결과

순번	시험항목	단위	접수번호	18-104821	18-104822	18-104823	18-104824
			채수장소	함평정수장	함평정수장	함평정수장	함평정수장
			부가정보	함평읍-노후	학교면	엄다면	나산면
			채수일자	2018-12-05	2018-12-05	2018-12-05	2018-12-05
			판 정	-	-	-	-
1	일반세균	CFU/mL	100CFU 이하	0	0	0	0
2	총대장균군	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3	대장균	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4	암모니아성질소	mg/L	0.5 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
5	잔류염소	mg/L	4.0 이하	0.33	0.59	0.51	0.34
6	구리(Cu)	mg/L	1 이하	0.161	0.030	0.015	0.010
7	아연	mg/L	3 이하	0.005	0.004	0.003	0.003
8	염소이온	mg/L	250 이하	24.4	25.1	26.0	12.5
9	철	mg/L	0.3 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
10	망간	mg/L	0.05 이하	불검출	불검출	불검출	불검출